

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Курску и Курскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности и профилактических работ

Главного управления МЧС России по Курской области

г. Курск

(место составления акта)

« 25 » марта 2019 г.

14 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 80

По адресу: г. Курск, ул. Чернышевского, 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановой, выездной проверки юридического лица от 20 февраля 2019 года № 80

(в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

выданного главным государственным инспектором г. Курска и Курского района

(надзора), органа муниципального контроля издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

по пожарному надзору Андреевым С.Г.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная /выездная)

объекта защиты – зданий и территории муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 2"

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

« 01 » марта 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 часа

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

по г. Курску и Курскому району

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): Заместитель директора по УВР Никулина Н.В.

25.02.2019 г. 10 час. 15 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: государственный инспектор г. Курска и Курского района

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц).

по пожарному надзору Корнеев Павел Владимирович, старших инженеров сектора исследований
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,

и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного
имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

службы «Испытательная пожарная лаборатория» Бугаева Михаила Михайловича, Миненкова
Антонна Владимировича, инженера сектора исследований и испытательных работ в области
пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-

При проведении проверки присутствовали: Директор Ю.Н. Токарев

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В здании школы прибор приемно-контрольный охранно-пожарный не защищён от несанкционированного доступа.	п. 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	Директор МБУ ДО «ДЮСШ №2» Токаев Ю.Н.
2.	В здании школы формирование сигналов управления системы оповещения 2-го типа осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя. При этом не реализована функция, повышающая достоверность обнаружения пожара (например «перезапрос состояния пожарных извещателей»).	п.13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390	Директор МБУ ДО «ДЮСШ №2» Токарев Ю.Н.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчёт пожарного риска не требуется.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

2. Выявлены несоответствия сведениям, содержащимся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки;
3. Выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки;

Выявлено 2 нарушения требований пожарной безопасности

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Техническое заключение № 64-19 от 12.03.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Курска и Курского района

(должность, фамилия, инициалы государственного

по пожарному надзору Корнеев П.В.

инспектора по пожарному надзору)

«25» 03 2019 года



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

✓ Директор МБДОУ «Детско-юношеская спортивная школа №2»
Мокрицкий Юрий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» 03 2019 года



Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)