

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Курск

16 августа 2019
с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

Помощником прокурора Центрального административного округа г.Курска Тощакowej И.С. с участием инспектора ОНД и ПР по г. Курску и Курскому району Козлова К.А., с участием и.о. директора МБУ ДО «ДЮСШ №2» Никулиной Н.В. проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности МБУ ДО «ДЮСШ №2» (г. Курск, ул. Чернышевского, д. 7).

В ходе проверки установлено следующее:

Прокуратурой округа 16.08.2019 в период времени с 10.00 ч. до 12.00 ч. с участием инспектора ОНД и ПР по г. Курску и Курскому району ГУ МЧС России по Курской области Козлова К.А. при участии и.о. директора МБУ ДО «ДЮСШ №2» Никулиной Н.В. проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в деятельности МБУ ДО «ДЮСШ №2» (г. Курск, ул. Чернышевского, д. 7), в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, в нарушение п. 8.1.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы» в МБУ ДО «ДЮСШ №2» перед наружной дверью эвакуационного выхода из помещения бассейна отсутствует горизонтальная входная площадка глубиной не менее 1,5 м ширины полотна наружной двери, при этом наружная лестница данного выхода высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограждения.

В нарушение пп. 3, 4 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации» в МБУ ДО «ДЮСШ №2» помещение перед кладовой бассейна не оборудовано дымовыми пожарными извещателями, входящими в состав автоматической установки пожарной сигнализации.

Кроме того, в нарушение пп. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 и п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 в МБУ ДО «ДЮСШ №2» в помещении венткамеры хранятся горючие материалы (автомобильные покрышки, мебель).

Лица проводившие проверку:

1. помощник прокурора Центрального административного округа г. Курска Тощакowa И.С. _____
2. инспектор ОНД и ПР по г. Курску и Курскому району Козлов К.А. _____

С актом проверки ознакомлен: Никулина Н.В. _____